

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность)

Марусев Р.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

АКТ № 2

“ 15 ” апреля 2011 г.

**приемки законченного строительством объекта  
приемочной комиссией**

Организация ОАО "Нанозлектрод"

Форма по ОКУД  
по ОКПО

Код
0322004
85811263

Дата составления	Код вида операции	Код			
		строительной организации	участка	объекта	
<u>15.04.2011</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>КГ-1</u>	

Местонахождение объекта г. Москва, ул. Электродная, вл. 18

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная Префектом ВАО г. Москвы

(наименование органа, назначившего комиссию)

решением (приказом, постановлением и др.) от “ 31 ” марта 2011 года  
УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке Производственная блочная газовая котельная.

(наименование объекта и вид строительства)

Капитальное строительство

расположенный по адресу г. Москва, ул. Электродная, вл. 18

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным \_\_\_\_\_

(наименование)

Мосгосстройнадзором

органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие

земляные работы: ООО "ГрейфСервис", г. Москва, ул. Кетчерская, д. 15, (495) 300-55-69; п/с 40702810700001135539, ОАО «Кластер-Банк», г. Москва, в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, к/с 30101810000000002215, БИК 044525215, ИНН 7716422358;

возведение фундамента, стен, перекрытий, крыши, полов: ОАО "МегаЛего", г. Реутов, ул. Парковая, 11а, (916) 855-48-37; п/с 40702810500000013532, ОАО «ЭнергоИнвестБанк», г. Москва, в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, к/с 30101810000000001119, БИК 044525119, ИНН 5012422110;

строительно-монтажные работы, оборудование, инженерные сети: ООО "Электросеть", г. Реутов, ул. Молодежная, 44, (928) 552-00-52; п/с 40702810500000023852, ОАО «ЭнергоИнвестБанк», г. Реутов, в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, к/с 30101810000000002319, БИК 044525319, ИНН 5012102548

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком \_\_\_\_\_

(наименование)

ЗАО "Геопроект Плюс", (495) 928-00-32; п/с 40702810700000012342, ОАО «Востокинвестбанк», г. Реутов, в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, к/с 30101810000000007419, БИК 044525419, ИНН 5012552522,

организации и ее реквизиты)

выполнившим

рабочий проект (полностью), включая: 1) пояснительную записку; 2) чертежи общего вида здания котельной; 3) чертежи узлов металлических конструкций, монтажа оборудования; 4) технические условия; 5) расчеты; 6) чертежи узлов учета тепловой энергии и инженерных сетей

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями \_\_\_\_\_

(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы НИИ "Геоплан", г. Москва, Саперный проезд, 15/3; п/с 40702810300000002684, ЗАО КБ "АМБ", к/с 30101810300000000555, БИК 044583555, ИНН 7716052366;

ОАО АК "Геоконс-М", г. Москва, Сигнальный проезд, 18; п/с 40702810300000001655, ЗАО КБ "АМБ", к/с 30101810300000000555, БИК 044583555, ИНН 7716000315

(наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))

6. Проектно-сметная документация утверждена Мосгосэкспертизой

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

“ 06 ” июля 2010 г. № 55-П14 МГЭ

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ октябрь 2010 г.  
(месяц, год)

Окончание работ март 2011 г.  
(месяц, год)

**8. Вариант А** (для всех объектов, кроме жилых домов)Предъявленный исполнителем работ к приемке Производственная блочная газовая котельная

(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель (мощность, производительность и т.п.)	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
<i>Производство пара</i>	<i>тонн/час</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
<i>Рабочее давление пара (избыточное)</i>	<i>кгс/см<sup>2</sup></i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
<i>Рабочая температура пара</i>	<i>градусы С</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>

**Вариант Б** (для жилых домов)

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

Показатель	Единица измерения	По проекту	Фактически
1	2	3	4
Общая (площадь здания)	м <sup>2</sup>		
Количество этажей	этаж		
Общий строительный объем	м <sup>3</sup>		
в том числе подземной части	м <sup>3</sup>		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м <sup>2</sup>		
Всего квартир	шт.		
общая площадь	м <sup>2</sup>		
жилая площадь	м <sup>2</sup>		
в том числе:			
однокомнатных	шт.		
общая площадь	м <sup>2</sup>		
жилая площадь	м <sup>2</sup>		
двухкомнатных	шт.		
общая площадь	м <sup>2</sup>		
жилая площадь	м <sup>2</sup>		
трехкомнатных	шт.		
общая площадь	м <sup>2</sup>		
жилая площадь	м <sup>2</sup>		
четырёх- и более комнатных	шт.		
общая площадь	м <sup>2</sup>		
жилая площадь	м <sup>2</sup>		

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении N 1).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении N 2).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Работы	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1	2	3	4
<i>Устройство подъездной дороги</i>	<i>м</i>	<i>200</i>	<i>20 мая 2011 г.</i>
<i>Устройство хозяйственной площадки</i>	<i>м<sup>2</sup></i>	<i>140</i>	<i>20 мая 2011 г.</i>

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего 4 000 000 (Четыре миллиона) руб. 00 коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1 000 000 руб. 00 коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3 000 000 руб. 00 коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов 4 000 000 руб. 00 коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1 000 000 руб. 00 коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3 000 000 руб. 00 коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении N 3 (в соответствии с ~~приложением 2 Временного положения~~ СНиП 3.01.04-87).

15. Дополнительные условия -

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

#### РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке Производственная блочная газовая котельная

(наименование объекта)

выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие

*Заместитель*

**Председатель комиссии**

*префекта*

(должность)

(подпись)

*Иванов И.И.*

(расшифровка подписи)

**Члены комиссии - представителей заказчика (застройщика):**

генерального подрядчика

*Директор ООО  
"Электросеть"*

(должность)

(подпись)

*Кадашев Н.Н.*

(расшифровка подписи)

*Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г. Москве*

*Инспектор*

(должность)

(подпись)

*Свинцицкая О.И.*

(расшифровка подписи)

*Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы*

*Старший инспектор*

(должность)

(подпись)

*Чистякова Н.А.*

(расшифровка подписи)

*Управление государственного пожарного надзора Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Москвы*

*Старший инспектор*

(должность)

(подпись)

*Бирюков О.П.*

(расшифровка подписи)

*Москомархитектура*

*Старший специалист*

(должность)

(подпись)

*Бородин П.Н.*

(расшифровка подписи)

генерального проектировщика

*Главный*

*Меламед Р.М.*

других заинтересованных органов и организаций  
*ОАО "Теплосервис"*

*инженер*

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

*Инспектор*

(должность)

(подпись)

*Козлов К.А.*

(расшифровка подписи)