

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Начальник ЖКС № 5  
филиала ФГБУ «ЦЖКУ»  
Минобороны России по ВМФ  
В.А. Лазарев  
« 31 / 12 / 2023 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на оказание услуги по замене узла учёта тепловой энергии для ЖКС №5.**

**1. Общие сведения**

- 1.1 Предмет закупки: оказание услуги по замене узла учёта тепловой энергии для ЖКС №5.
- 1.2 Место оказания услуги: Мурманская область, д. Умба, военный городок №44, котельная.
- 1.3. Срок оказания услуги: в течении 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания контракта.

**2. Требования к порядку оказанию услуги**

- 2.1. Исполнитель должен иметь все необходимые разрешения на проведение данных видов работ.
- 2.2. Исполнитель обязан:
  - оказывать услуги в полном объёме и в сроки, установленные Контрактом;
  - нести полную ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при оказании услуг;
  - соблюдать требования техники безопасности, требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ;
  - соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ;
  - соблюдать правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации;
  - нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику
  - нести ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.
  - иметь соответствующее разрешение на оказание указанных услуг.
- 2.3. Исполнитель должен гарантировать качество выполнения оказываемых услуг.
- 2.4. Исполнитель должен гарантировать своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при оказании услуг и в период гарантийного срока за свой счёт.
- 2.5. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход оказания услуг против установленного срока, немедленно поставить в известность Заказчика.

**3. Требования к приёмке оказанной услуги**

3.1. Целью данной закупки является: оказание услуги по замене узла учёта тепловой энергии для выполнения мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта, используемых энергетических ресурсов.

3.2 Услуги должны быть выполнены силами, материалами и средствами Исполнителя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, установленных в том числе:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
- Федеральным законом РФ от 18.12.2006 г. № 232-ФЗ о внесении изменений в

градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ;

– Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании";

– Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3.3 Качество Услуг, должно соответствовать требованиям СанПиН, ГОСТам, установленным СНиПам, правилам техники безопасности и техническим регламентам.

#### 4. Требования к техническим характеристикам и объёму оказания услуги

##### 4.1. Исполнитель должен оказать следующие услуги:

№ п/п	КОСГУ	Наименование услуги	Требования к работам	Ед. изм.	Кол-во
1	225 2.12.4 «замена приборов учёта»	Услуга по замене узла учёта тепловой энергии.	Замена установленного оборудования на новое, идентичное оборудованию Исполнителя без внесения изменений в проект узла учёта тепловой энергии. Установленное оборудование: теплосчётчик-регистратор ТСР-М 025 – 1 шт. тепловычислитель ТСР-025 – 1 шт. расходомер ЭРСВ-470 – 2 шт., ДУ=100 мм термопреобразователь сопротивления ТПС – 2 шт. Преобразователь давления СДВ-И – 2 шт. Термометр биметаллический – 2 шт. Манометр – 4 шт. Запорно-регулирующая арматура – 1 компл.	компл.	1

#### 5. Порядок сдачи и приёмки результатов услуг

5.1. Приёмка оказанных Услуг по объёму, качеству и соответствию требованиям, установленным в Контракте, производится Получателем, с оформлением Акта сдачи-приёмки оказанных Услуг по форме, установленной Приложением № 1 к Контракту. Датой оказания Услуг является дата подписания Получателем Акта сдачи-приёмки оказанных Услуг по форме, установленной Приложением № 1 к Контракту.

5.2. В случае выявления в ходе приёмки оказанных Услуг несоответствия их условиям Контракта, в том числе ненадлежащее качество Услуг, Получатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их выявления направляет Исполнителю запрос о предоставлении разъяснений касательно оказанных Услуг, или мотивированный отказ от принятия оказанных Услуг.

5.3. В случае выявления в ходе приёмки оказанных Услуг несоответствия их условиям Контракта, составляется соответствующий акт за подписями лиц, производивших приёмку, и в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его составления уведомляются Заказчик и Исполнитель.

5.4. В случае если при приёмке Услуг обнаружится ненадлежащее качество Услуг, Исполнитель обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения в письменном виде соответствующей информации (извещения) за свой счёт осуществить доведение Услуг до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества. Доведение Услуг до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества, не освобождает Исполнителя от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по оказанию Услуг в сроки, предусмотренные Контрактом.

#### 6. Требования к безопасности оказываемых услуг

6.1. Исполнитель обеспечивает соблюдение требований нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности при проведении работ. За наличие средств индивидуальной

защиты персонала подрядчика отвечает Исполнитель. Работы должны выполняться с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации; пожарной безопасности, производственных инструкций для обслуживающего персонала; инструкций по эксплуатации оборудования; требований внутреннего распорядка работы, установленного у заказчика.

6.2. При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить выполнение требования пропускного режима и режима работы Заказчика, сохранность имущества и помещений Заказчика.

6.3. За порчу имущества Заказчика при оказании услуг несёт ответственность Исполнитель.

**7. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества оказанных услуг**

7.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество Услуг, включая качество материалов и иных ресурсов, использованных в ходе оказания Услуг.

7.2. Гарантийный срок на заменённое оборудование должен составлять не менее 1 года.

7.3. Исполнитель гарантирует:

7.3.1. Надлежащее качество материалов и иных ресурсов, использованных в ходе оказания Услуг;

7.3.2. Полное соответствие оказанных Услуг условиям Контракта.

Составил:

« 31 » 03 2023 г.

Ведущий инженер по эксплуатации приборов учёта энергоресурсов

отделения учёта и реализации энергоресурсов \_\_\_\_\_ / Колотилин А.И.

